



C O N T R Ô L E
T E C H N I Q U E
C O N S T R U C T I O N

RAPPORT D'EXAMEN

MODERNISATION DE LA CHAUFFERIE FIOUL/BOIS DE L'EPDA DU GLANDIER 19 BEYSSAC

N° DE CONVENTION : 8D20130147

CHRONO : 5

Chargé d'opération :
Clément ROUGIER

DATE : 03/10/2013

Tél. - Fax.



MAIRIE de PARIS
Direction du Patrimoine et de l'Architecture
193 Rue de Bercy
Tour Gamma A 10ème étage
75582 PARIS Cedex 12

À l'attention de Monsieur Florent ROBINET

Fax : 01 71 27 00 99

COPIE À :	N° FAX :	DIFFUSION :
BET LAI Stéphane GILLES	05 55 20 17 58	@
EPDA du Glandier Monsieur ISSOMBO	05 55 73 67 07	@
MAIRIE de PARIS Hounès BOUARROUDJ	01 71 27 00 99	@

COPIE À :	N° FAX :	DIFFUSION :
DELCAMBRE SARL	05 55 98 57 90	@
MAIRIE de PARIS Antoine DEMANGEON	01 71 27 00 99	@

Documents Examinés	Avis / N°	Observations dans le cadre de la mission
Compte rendu de chantier n°08 transmis par le BE LAI le 03/10/2013	S n°34	Mission L TOITURE ETANCHEITE CONCEPTION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE ET PLAN DE TOITURE Le dossier technique des reprises du complexe d'étanchéité nous sera transmis pour avis (travaux limité aux relevés existant au droit de l'ancienne évacuation de fumée.
Compte rendu de chantier n°07 transmis par le BE LAI le 27/09/2013	F n°25	Mission S ANNEXE : INSTALLATION DE CHAUFFAGE COLLECTIF (PU> à 70 kW) CHAUFFERIE Local Reprise de l'ancienne pénétration du conduit de fumée : - avis favorable de principe sur le rebouchage au plâtre afin d'assurer le CF 2h, - avis favorable sur la mise en oeuvre d'un chapeau métallique assurant la protection contre la pluie au dessus de l'ancienne pénétration.

ORIGINAL SIGNE

Pour le Chargé d'Affaire ce rapport a été validé par : Clément ROUGIER

Légende des avis : F : avis Favorable, S : avis Suspendu, D : avis Défavorable, HM : Hors Mission, SO : Sans Objet



Apave Sudeurope SAS - ZI de la Marquise
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. : 05 55 88 05 94 - Fax : 05 55 88 02 24