

<p style="text-align: center;"><b>DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT</b> <b>CONTROLE DU RACCORDEMENT ET DES INSTALLATIONS PRIVATIVES</b></p>
---

Encadré par :

Le règlement sanitaire départemental  
Le règlement communal d'assainissement  
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992  
Le code de la santé publique

N° dossier : 26212

Date de la visite : 20/03/2018

Personnes rencontrées : Aucun

Adresse de l'immeuble : 15 Boulevard Victor Hugo 02100 SAINT QUENTIN

Nom du propriétaire : Ville de Saint Quentin

Adresse du propriétaire : Place de l'Hôtel de Ville 02100 SAINT QUENTIN

Téléphone : /

Adresse d'envoi du certificat : Place de l'Hôtel de Ville 02100 SAINT QUENTIN

Nom de l'intervenant : Alexis OUSPENSKY

**Le contrôle concerne les éléments accessibles et visibles sur l'ensemble de la propriété.**

**N.B : Le logement n'était pas alimenté en eau le jour de notre visite**

## FICHE DE VISITE

### TYPE DE LA CONSTRUCTION :

<input checked="" type="checkbox"/> Individuelle	<input type="checkbox"/> Collective	<input type="checkbox"/> Commerce	<input type="checkbox"/> Industrielle
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Année : avant 1950

### TYPE DE RESEAU PUBLIC :

<input checked="" type="checkbox"/> Séparatif	<input type="checkbox"/> Unitaire	<input type="checkbox"/> Eaux usées	<input type="checkbox"/> Eaux pluviales
---	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Autres :

### RACCORDEMENT(S) AU RESEAU PUBLIC :

<input checked="" type="checkbox"/> Sur regard	<input type="checkbox"/> via tronçon commun	<input type="checkbox"/> via réseau privé E.P
<input type="checkbox"/> Sur réseau public EU	<input type="checkbox"/> Sur réseau public EP	<input type="checkbox"/> Sur réseau public UN

### • REGARD DE VISITE DU RACCORDEMENT :

#### REGARD DE BRANCHEMENT EAUX USEES

<input type="checkbox"/> Inexistant	<input checked="" type="checkbox"/> Sous trottoir	<input type="checkbox"/> Tampon fonte	<input checked="" type="checkbox"/> Cunette
<input type="checkbox"/> Inaccessible	<input type="checkbox"/> En partie privative	<input checked="" type="checkbox"/> Tampon béton	<input type="checkbox"/> Décantation
<input type="checkbox"/> Anti retour			

#### REGARD DE BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES

<input checked="" type="checkbox"/> Inexistant	<input type="checkbox"/> Sous trottoir	<input type="checkbox"/> Tampon fonte	<input type="checkbox"/> Cunette
<input type="checkbox"/> Inaccessible	<input type="checkbox"/> En partie privative	<input type="checkbox"/> Tampon béton	<input type="checkbox"/> Décantation
<input type="checkbox"/> Anti retour	<input checked="" type="checkbox"/> Au caniveau trottoir		

#### ~~REGARD DE BRANCHEMENT EAUX MIXTES~~

<del><input type="checkbox"/> Inexistant</del>	<del><input type="checkbox"/> Sous trottoir</del>	<del><input type="checkbox"/> Tampon fonte</del>	<input type="checkbox"/> Cunette EU / EP
<del><input type="checkbox"/> Inaccessible</del>	<del><input type="checkbox"/> En partie privative</del>	<del><input type="checkbox"/> Tampon béton</del>	<input type="checkbox"/> Cunette EP
<del><input type="checkbox"/> Anti retour EU</del>	<del><input type="checkbox"/> Anti retour EP</del>		<input type="checkbox"/> Décantation

• **ETAT DES INSTALLATIONS PRIVEES :**

**EVACUATION EAUX VANNES :**

<del>Sur réseau privé</del> EU	Regard(s) existant(s) à décantation / cunette
Sur réseau privé EP	<del>Regard(s) inexistant(s) réseau</del> collectif commun
Sur réseau privé UN	Autre :
Sur puits / puisard	
Sur fosse septique / épandage	
Sur colonne collective EU	

**EVACUATION EAUX MENAGERES :**

<del>Sur réseau privé</del> EU	Regard(s) existant(s) à décantation / cunette
Sur réseau privé EP	<del>Regard(s) inexistant(s) réseau</del> collectif commun
Sur réseau privé UN	Autre
Sur puits / puisard	
Sur bac à graisses	
Sur colonne collective EU-	

**EVACUATION DES EAUX PLUVIALES :**

<del>Sur réseau privé</del> EP	Ruissellement au sol
	Regard(s) EP existant à décantation
	<del>Au caniveau du trottoir</del>
Sur réseau privé EU	Autre :
	Citernes/Fosses/Puits eaux pluviales
Sur réseau privé UN	
Sur colonne collective EP-	

### **Observations :**

- Les Eaux Usées et les Eaux Vannes sont bien séparées des Eaux pluviales
- Présence de regards Eaux Usées/Vannes en limite de parcelle sous trottoir
- ***Les Canalisations des Eaux Vannes et Usées des WC et Cuisine au RDC étant bouchées le trajet des effluents n'a pu être déterminé***, cependant présence de regard de branchement au tout à l'égout situé dans la rue face à la courside (Rue de Jeu de Paume).
- Une partie des Eaux Pluviales se rejettent au caniveau du trottoir côté rue, mais le trajet des Eaux Pluviales des toitures des pans arrières n'a pu être déterminé.
- La vérification de l'adéquation des canalisations et du trajet des effluents a été réalisée par test à la fluorescéine.

### **Conclusion :**

**Le Bien est raccordé au tout à l'égout**

(Voir schéma des installations ci-joint : page 5)

#### **Nom du technicien :**

Alexis OUSPENSKY

#### **Nom du propriétaire :**

Ville de Saint Quentin