



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

AGENDA76SUD / SAS CRES / DIAGNOSTICS
258 RUE DU VIEUX CHATEAU
76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux – N° 51165RE

Origine de la version du rapport : Version initiale

Référence du dossier client : 955 Rte Yainville 76480 Yainville

Date de réception : 31/05/2022

Date et lieu d'analyse : 02/06/2022 au laboratoire AN DIAG – Saint Etienne du Rouvray

Informations fournies par le client								
Référence Echantillon Client	Désignation Client	Localisation	Référence Echantillon AN Diag	Désignation AN Diag	Nbre Préparation	Méthode	Résultat	Analyste
PR1	Flocage plafond	Cave pièce 18	51165P1A	Plaque effritable	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP
PR2	Calorifugeage canalisation	Cave pièce 18	51165P2A	Matériau hétérogène	2	MET	(*) Amiante non détecté	EP

Méthode d'analyse :

MET : Microscopie Electronique à Transmission, selon les parties pertinentes de la norme NF X43-050, selon une méthode interne de préparation par traitement chimique (modes opératoires internes MO.507.01.17 et MO.507.01.18)

Seuls les résultats précédés par le signe (*) sont couverts par l'accréditation COFRAC et répondent aux exigences de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019

Le résultat ne concerne que les échantillons soumis à essai et s'applique aux échantillons tel qu'ils ont été reçus.

Les échantillons ont été considérés aptes à être préparés.

La limite de détection garantie en % massique est de 0,1%.

En cas de résultat « Amiante non détecté » par la méthode MET, la couche peut renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection garantie.

Sauf demande expresse du client, le matériau est conservé pour archivage pendant 6 mois.

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V5 - Date d'application : 08/03/2021- Page 1 sur 2



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



50 rue Colette - 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Client :

AGENDA76SUD / SAS CRES / DIAGNOSTICS
258 RUE DU VIEUX CHATEAU
76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS

Rapport d'analyse Amiante dans les matériaux - N° 51165RE

Remarque partie analyse

Fonction : Responsable Qualité

Nom : Y.DUBOSC
Date : 02/06/2022
Signature :

FIN

Toute reproduction, même partielle, du présent document ne peut être faite qu'avec l'autorisation formelle de ses signataires.

Document qualité d'AN Diag -

Référence document : FC 510.01.18_V5 - Date d'application : 08/03/2021- Page 2 sur 2



Accréditation n°1-2478
Portée disponible sur
www.cofrac.fr