






# Résumé de l'expertise

## n° VILLE-DE-ROUEN-2031-16-04-17 D1

Désignation du ou des bâtiments	
Localisation du ou des bâtiments :	
Adresse : .....	<b>10 Rue Constantine</b>
	<b>Appartement RDC</b>
Commune : .....	<b>76000 ROUEN</b>

Prestations		Conclusion
	Gaz	L'installation ne comporte aucune anomalie
	DPE	Consommation conventionnelle : 64 kWh ep/m <sup>2</sup> .an (Classe B) Estimation des émissions : 15 kg eqCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> .an (Classe C) N° ADEME : 1776V2002784C
	CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
	Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
	Électricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

