



PITHIVIERS



SERVICE D'ASSAINISSEMENT RAPPORT DE CONTRÔLE DES REJETS DU DOMAINE PRIVÉ

Diagnostic établi selon les informations collectées par l'agent LDE le jour de la visite (Selon autorisation accès aux propriétés art.L.1331-11 CSP.)
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent auprès du Service d'Assainissement, Agence Lyonnaise des Eaux.

Etabli conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, au Code de la Santé Publique et à l'arrêté du 22 décembre 1994

Numéro identifiant : 39
Coordonnées GPS : X : 644766 Y : 6786017
Date de l'enquête : 01/07/2020
Nom de l'enquêteur : G MAHUAS
O RAFAITIN
Date d'édition du rapport : 23/07/2020

Nom du propriétaire : MAIRIE DE PITHIVIERS
Adresse de facturation : 1 PLACE DENIS POISSON
PITHIVIERS
Nom de l'occupant : LOGEMENT AMIRAL GOURDON
Adresse de l'enquête : 46 RUE AMIRAL GOURDON
PITHIVIERS

Motif de l'intervention : Enquête notaire Extérieure

Méthode du contrôle : Colorant et test à la fumée

Caractéristiques de l'immeuble : LOGEMENT

Résultat de l'enquête :

CONFORME



Caractéristiques générales du réseau d'assainissement en domaine

NATURE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	REGARD DE VISITE ASSAINISSEMENT
Nature du réseau : <input checked="" type="checkbox"/> Séparatif <input type="checkbox"/> Unitaire	Existant : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Date de pose du collecteur : Pas d'information	Accessibilité : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Date de raccordement de l'immeuble au réseau : Pas d'information	Diamètre (mm) : --- Profondeur (m) : ---
Dérogation accordée à l'obligation de raccordement : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Matériau : ---
Convention de déversement des rejets industriel : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	Anomalie VICR : ---

BOITE DE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	
Existant : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Date de pose de la boite de branchement : Pas d'information
Accessibilité : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Matériau : PVC
Diamètre (mm) : 315	Anomalie VICR : Aucune
Profondeur (m) : 1,84	Position boîte de branchement : <input checked="" type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Privé

BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	
Raccordement : <input checked="" type="checkbox"/> sur culotte <input type="checkbox"/> sur regard <input type="checkbox"/> boîte à boîte	Profondeur en aval (m) : ---
Diamètre (mm) : ---	Matériau : ---
Longueur (m) : ---	Anomalie VICR : ---

Commentaires :

A titre d'information, tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée, dans laquelle se trouve le réseau public, doit être muni d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales.
Les frais d'installation, l'entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire.

Caractéristiques générales du réseau en domaine privé :

DESCRIPTIF DU OU DES EQUIPEMENT(S) EXISTANT(S) DANS L'IMMEUBLE					
Type d'équipement	Lieu	Position	Destination des effluents	Nombres	Conformité
Lavabo(s)	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Réseau EU	1	Conforme
WC	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Réseau EU	1	Conforme
Evier(s)	LOGEMENT	Rez-de-chaussée	Réseau EU	1	Conforme
Baignoire(s)	LOGEMENT	1er Etage	Réseau EU	1	Conforme
Bidet(s)	LOGEMENT	1er Etage	Réseau EU	1	Conforme
Lavabo(s)	LOGEMENT	1er Etage	Réseau EU	2	Conforme
WC	LOGEMENT	1er Etage	Réseau EU	1	Conforme
Gouttière(s)	LOGEMENT	Extérieur	Caniveau	1	Conforme
Gouttière(s)	LOGEMENT	Extérieur	Fosse étanche	4	Conforme
Siphon(s) de sol	LOGEMENT	Extérieur	Fosse étanche	1	Conforme

Commentaires :

Résultat de l'Enquête :

- CONFORME**
 CONFORME AVEC RESERVE
 NON CONFORME



Reserves émises :


Lyonnaise des Eaux Service réseaux assainissement	Commune de Pithiviers Monsieur le Maire
--	--




Contrôle de conformité des rejets depuis le domaine privé

Date de l'enquête : 01 Juillet 2020

LOGEMENT AMIRAL GOURDON
46, Rue Amiral Gourdon
45300 PITHIVIERS



DESCRIPTIF DES EVACUATIONS DU REZ-DE-CHAUSSEE



DESCRIPTION DES EVACUATIONS DU 1^{ER} ETAGE

Prétraitement

- Fosse étanche
- Fosse septique
- Fosse toutes eaux
- Bac à graisses

- Evier
- WC
- SdB
- LL
- LV
- Bidet
- Douche

- Collecteur Pluvial domaine public
- Canalisation EP en domaine privé
- Collecteur EU domaine public
- Canalisation EU en domaine privé

- Regard EU inaccessible
- Regard EU
- Boîte de branchement EU
- Pompe refoulement

Pluvial

- Gouttière
- Regard pluvial
- Avaloir
- Grille
- Puisard pluvial

Aménagements

- Arbres et arbustes
- Haie

Dessinateur:
OR

Dessin
informatif
sans échelle

la position des
collecteurs est à
titre indicatif

