

B031



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS SA

BV - Niort
290 avenue de Paris
Espace NEWTON
79000 NIORT France
Téléphone : 05 49 76 43 70
Mail : thierry.romancant@fr.bureauveritas.com

A l'attention de MR PETRUS JEAN FRANCOIS

DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
PLACE DENFERT ROCHEREAU
MAIL LUCIE AUBRAC
BP 531
79021 NIORT CEDEX

Copie à **M THIOU, M. ROUIL**

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations



Intervention du 30/05/2016

Coordonnées du site :
Nom du site : DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
Latitude : -0.4548
Longitude : 46.331

Lieu d'intervention :
IUFM ANNEXE SITE B031
8 RUE BEAUNE LA ROLANDE
79000 NIORT

Numéro d'affaire : 2781083
Référence du rapport : 2781083/52.2.1.R
Rédigé le : 05/06/2016
Par : Thierry ROMANCANT
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / GAZ COMBUSTIBLES / 1 / ANNEXE IUFM.....	3

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations de GAZ COMBUSTIBLES.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : Mme JOUHANIQUE.

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES	
	Localisation :	ANNEXE IUFM
	Avis Général	Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : ANNEXE IUFM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme JOUHANIQUE	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence : Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise en service : Non indiquée
Nature de l'établissement : Etablissement Recevant du Public	Origine du classement : Registre de sécurité
Type : R	Catégorie : 4

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz naturel	Coffret en façade	21 mbar

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s)	Point(s) de pénétration
ANNEXE IUFM	Façade rue Beaune La Rolande

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations : Apparentes

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
Coffret distributeur	Coup de poing	Détendeur 21 mbar / compteur
Façade chaufferie	Vanne 1/4 de tour	

Réseaux intérieurs

Canalisations : Apparentes

LOCAL D'UTILISATION

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : ANNEXE IUFM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme JOUHANIQUE	

Nom du local :	Chaufferie	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Non nécessaire		
Type(s) d'appareils :	Brûleur pour chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée :	Recherche de fuite sur les raccords mécaniques et accessoires accessibles	Matériel utilisé :	Détecteur électronique portatif de fuite
--------------------	---	--------------------	--

AVIS GENERAL

Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : ANNEXE IUFM	
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Mme JOUHANIQUE	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

A ASPECTS DOCUMENTAIRES	7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION
A.1 Registre de sécurité	7.1 Organe de coupure du local
A.3 Entretien et maintenance	7.2 Canalisations intérieures au local
2 ALIMENTATION ET STOCKAGE	7.3 Raccordement des appareils
2.1 Etat général	7.4 Appareils desservis
2.2 Organe de coupure de branchement	7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés
2.3 Affichage	7.6 Ventilation du local
2.4 Compteur	
5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS	13 MESURES ET ESSAIS
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution
5.2 Canalisations	
5.3 Autres accessoires	

«Référentiel» v4 - GZ