

B030



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS SA

BV - Niort
290 avenue de Paris
Espace NEWTON
79000 NIORT France
Téléphone : 05 49 76 43 70
Mail : jean-yves.bonnaud@fr.bureauveritas.com

A l'attention de M. PETRUS JEAN FRANCOIS

DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
PLACE DENFERT ROCHEREAU
MAIL LUCIE AUBRAC
BP 531
79021 NIORT CEDEX

Copie à M. ROUIL, M THIOU

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

GAZ COMBUSTIBLES IUFM



Intervention du 10/11/2015

Coordonnées du site :

Nom du site : DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES
Latitude : -0.4552
Longitude : 46.3298

Lieu d'intervention :

I.U.F.M SITE B030
3 RUE BEAUNE LA ROLANDE
79000 NIORT

Numéro d'affaire : 2781083

Référence du rapport : 2781083/50.1.1.R

Rédigé le : 11/11/2015

Par : Jean-yves BONNAUD

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Sommaire

PREAMBULE2
Fiche n°1 / GAZ COMBUSTIBLES / IUFM.....3

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations de GAZ COMBUSTIBLES.
Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas.
Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.
Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : M. PRUNIER.

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES	
	Avis Général	Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.
5.1 - Organes extérieurs de coupure de bâtiment: Code OBS : JB/111115/082424/0 Compléter les repérages existants en précisant, pour chaque organe de coupure, les locaux desservis au niveau du bâtiment IUFM dans l'entrée principale.		

Conseil départemental

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. PRUNIER	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence	Code de la Construction et de l'Habitation		
Nature de l'établissement	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement	Sur déclaration du chef d'établissement
Type	R	Catégorie	4

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz naturel	Coffret en limite de propriété compteur IUFM	21 mbar
Gaz naturel	Coffret en limite de propriété compteur 3 IUFM	21 mbar

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s)	Point(s) de pénétration
ANNEXE	Façade ANNEXE
IUFM	Façade IUFM

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations : Enterrées, Apparentes
--

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
SOUS-SOL IUFM	Vanne 1/4 de tour MULTIMEDIA	Compteur MULTIMEDIA
SOUS-SOL IUFM	Vanne 1/4 de tour CONCIERGERIE	Compteur CONCIERGERIE
Façade ANNEXE	Vanne 1/4 de tour	
Façade bâtiment	Vanne 1/4 de tour	Compteur ANNEXE

LOCAL D'UTILISATION

(1) Chaufferie ANNEXE

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. PRUNIER	

Nom du local :	Chaufferie ANNEXE	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

(2) Conciergerie

Nom du local :	Conciergerie	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par ventouse		

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée :	Recherche de fuites sur les raccords mécaniques et accessoires visibles et accessibles	Matériel utilisé :	Détecteur électronique portatif de fuite
---------------------------	--	---------------------------	--

AVIS GENERAL

Non satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations appelle, de notre part, des observations auxquelles il y a lieu de remédier.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE

5.1 - Organes extérieurs de coupure de bâtiment:

Code OBS : **JB/111115/082424/0**

Compléter les repérages existants en précisant, pour chaque organe de coupure, les locaux desservis au niveau du bâtiment IUFM dans l'entrée principale.

Conseil départemental

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M. PRUNIER	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

A ASPECTS DOCUMENTAIRES	7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION
A.1 Registre de sécurité A.3 Entretien et maintenance	7.1 Organe de coupure du local 7.2 Canalisations intérieures au local 7.3 Raccordement des appareils 7.4 Appareils desservis 7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés 7.6 Ventilation du local
2 ALIMENTATION ET STOCKAGE	
2.1 Etat général 2.2 Organe de coupure de branchement 2.3 Affichage 2.4 Compteur	
5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS	13 MESURES ET ESSAIS
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment 5.2 Canalisations	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution
6 RESEAUX INTERIEURS HORS LOCAUX D'UTILISATION	
6.1 Organes de coupure extérieurs 6.2 Canalisations	

«Référentiel» v4 - GZ