

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT
CONTROLE DU RACCORDEMENT ET DES INSTALLATIONS PRIVATIVES

Encadré par :

Le règlement sanitaire départemental
Le règlement communal d'assainissement
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992
Le code de la santé publique

N° dossier : 27918

Date de la visite : 11 Juillet 2019

Adresse de l'immeuble : 109 rue Camille Desmoulins
02100 SAINT QUENTIN

Nom du propriétaire : VILLE DE SAINT QUENTIN

Le contrôle concerne les éléments accessibles et visibles sur l'ensemble de la propriété.

FICHE DE VISITE

TYPE DE LA CONSTRUCTION :

Individuelle Collective Commerce Industrielle

TYPE DE RESEAU PUBLIC :

Séparatif Unitaire Eaux usées Eaux pluviales

Autres : Non déterminé

RACCORDEMENT(S) AU RESEAU PUBLIC :

Sur regard via tronçon commun via réseau privé
Sur réseau public EU Sur réseau public EP Sur réseau public UN

REGARD DE VISITE DU RACCORDEMENT :

REGARD DE BRANCHEMENT EAUX USEES

Inexistant **Sous trottoir** **Tampon fonte** **Cunette**
Inaccessible En partie privative Tampon béton Décantation
Anti retour

REGARD DE BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES

Inexistant **Sous trottoir** **Tampon fonte** **Cunette**
Inaccessible En partie privative Tampon béton Décantation
Anti retour Au caniveau trottoir

REGARD DE BRANCHEMENT EAUX MIXTES

~~Inexistant Sous trottoir Tampon fonte Cunette EU / EP
Inaccessible En partie privative Tampon béton Cunette EP
Anti retour EU Anti retour EP Décantation~~

ETAT DES INSTALLATIONS PRIVEES :

EVACUATION EAUX VANNES :

Sur réseau privé EU	Regard(s) existant(s) à décantation / eunette
Sur réseau privé EP	Regard(s) inexistant(s) réseau indéterminé
Sur réseau privé UN	Autre :
Sur puits / puisard	
Sur fosse septique / épandage	
Sur colonne collective EU	

EVACUATION EAUX MENAGERES :

Sur réseau privé EU	Regard(s) existant(s) à décantation / eunette
Sur réseau privé EP	Regard(s) inexistant(s) réseau indéterminé
Sur réseau privé UN	Autre :
Sur puits / puisard	
Sur fosse septique	
Sur colonne collective EU-	

EVACUATION DES EAUX PUVIALES :

Sur réseau privé EP	Au caniveau trottoir	Ruissellement au sol
Sur réseau privé EU	Regard(s) EP	Regard(s) existant(s)
Sur réseau privé UN	Autre : Collecteur	Regard(s) inexistant
Sur colonne collective EP-	Citernes/Puits/fosses	

Observations :

- Les Eaux Usées/Vannes sont raccordées au réseau du tout à l'égout.
- Les Eaux Pluviales se rejettent au caniveau du trottoir.
- La vérification de l'adéquation des canalisations et du trajet des effluents a été réalisée par test à la fluorescéine.

Conclusion :

Le bien est raccordé au tout à l'égout.

(Voir schéma des installations ci-joint : page 5)

Nom du technicien : DILLIES Maxime / Cabinet OUSPENSKY

Plan

Assainissement : 109 rue Camille Desmoulins 02100 SAINT QUENTIN

